



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020
Почтовый адрес: ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Тел/факс: 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 10
Тел: 8 (813) 66 247 40, 439 04
e-mail: boxogpn@mail.ru

Предписание № 78/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР Бокситогорского района подполковника внутренней службы Кочеровой О.А. от 30.07.2018 № 78
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 02 августа по 10 августа 2018 года Слободкиным А.Н., заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Ефимовский, ул. Школьная, д. 7

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с зам. по АХЧ Бородулиным Сергеем Юрьевичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителем организации не обеспечено наличие планов эвакуации	Основание: Постановление Правительства РФ от	01.05.2019	

	людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (учебный корпус, здание столовой, 1 этаж спального корпуса – планы эвакуации устарели, на планах не в полном объеме указаны средства противопожарной защиты, имеет место быть не соответствие планировочным решениям).	25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.10. п.3 ст. 4 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ГОСТ 12.2.143-2009; 12.4.026 « Планы эвакуации при пожаре»		
2	Руководителем организации не обеспечено проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли на здании прачечной.	Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.21.	01.05.2019	
3	Двери выходящие в лестничные клетки их общих коридоров не оборудованы уплотнениями в притворах. Устройства для самозакрывания дверей отсутствуют либо находятся в неисправном состоянии (учебный корпус 1,2,3 этажи левое крыло, спальня корпус 1 этаж).	Основание: ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 « Правила противопожарного режима» п. 62 123 ФЗ от 22.07.2008 г. « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6. СНиП 21-01-97* «пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18 *	01.05.2019	
4	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и установок пожарной сигнализации, не организовано проведение проверки работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными. При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. (В помещении спортивного зала пожарные извещатели, шлейфы пожарной автоматики перекрыты натяжным потолком).	Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п. 61	01.05.2019	
5	В противопожарных преградах помещений разного функционального назначения отсутствуют противопожарные двери (спальня корпус склад для белья, в столовой электрощитовая).	Основание: 123 ФЗ от 22.07.2008 г. « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, СНиП 21-01-	01.05.2019	

		97* «пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7. 4 п. 5.14 таб.2	
6	Из помещения обеденного зала здания столовой отсутствует второй эвакуационный выход.	Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.25	01.05.2019
7	Вентиляционные камеры, фильтры и т.д. в помещении столовой не очищены от горючих отходов (не реже 1 раза в год. с составлением соответствующего акта)	Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.50	01.05.2019
8	Не проведена проверка и очистка системы вентиляции.	Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п. 50.	01.05.2019
9	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (складские помещения, электрощитовые, сушильная и т.п.)	Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п. 20.	01.05.2019
10.	Территория объекта защиты и прилегающей к нему территории. не убрана от горючих материалов (остатки угля, доски).	Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п. 70.	01.05.2019
11	По направлению движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, отсутствуют указатели.	Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п. 55.	01.05.2019
12	На конструкциях наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле нарушено защитное покрытие от коррозии. (Протокол испытаний от 27 октября 2013 г.)	Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п. 24 Основание: 123 ФЗ от 22.07.2008 г. « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п.4.8 НПБ 245-2001	01.05.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Заместитель начальника ОНДиПР Бокситогорского района

УНД и ПР Главного управления МЧС России по

Ленинградской области

Слободкин А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«10» августа 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Стафеева И.А. – директор

ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего

при проведении проверки)



(подпись)

«10» августа 2018 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Абакумова Ольга Геннадьевна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022