



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020
Почтовый адрес: ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Тел/факс: 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru
«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: 47@mchs-ic-7001.com

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 10
Тел: 8 (813) 66 247 40, 439 04
e-mail: boxogpn@mail.ru

Предписание № 44/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение поручения Правительства РФ от 31.05.2018 № ЮБ-П43019
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 23 июля по 30 июля 2018 года Кочеровой Ольгой Анатольевной, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»
по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Ефимовский, ул. Школьная, д.7

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с зам. по АХЧ Бородулиным Сергеем Юрьевичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководителем организации не обеспечено наличие планов эвакуации | Основание: Постановление Правительства РФ от | 01.05.2019 | |

| | | | | |
|---|---|---|------------|--|
| | людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (учебный корпус, здание столовой, 1 этаж спального корпуса – планы эвакуации устарели, на планах не в полном объеме указаны средства противопожарной защиты, имеет место быть не соответствие планировочным решениям). | 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.10. п.3 ст. 4 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ГОСТ 12.2.143-2009; 12.4.026 « Планы эвакуации при пожаре» | | |
| 2 | Руководителем организации не обеспечено проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли на здании прачечной. | Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.21. | 01.05.2019 | |
| 3 | Двери выходящие в лестничные клетки их общих коридоров не оборудованы уплотнениями в притворах. Устройства для самозакрывания дверей отсутствуют либо находятся в неисправном состоянии (учебный корпус 1,2,3 этажи левое крыло, спальный корпус 1 этаж). | Основание: ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 « Правила противопожарного режима» п. 62 123 ФЗ от 22.07.2008 г. « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, СНИП 21-01-97* «пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18 * | 01.05.2019 | |
| 4 | Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и установок пожарной сигнализации, не организовано проведение проверки работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными. При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. (В помещении спортивного зала пожарные извещатели, шлейфы пожарной автоматики перекрыты натяжным потолком). | Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п. 61 | 01.05.2019 | |
| 5 | В противопожарных преградах помещений разного функционального назначения отсутствуют | Основание: 123 ФЗ от 22.07.2008 г. « Технический регламент о требованиях | 01.05.2019 | |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| | противопожарные двери (спальный корпус склад для белья, в столовой электрощитовая). | пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, СНиП 21-01-97* «пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7. 4 п. 5.14 таб.2 | | |
| 6 | Из помещения обеденного зала здания столовой отсутствует второй эвакуационный выход. | Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.25 | 01.05.2019 | |
| 7 | Вентиляционные камеры, фильтры и т.д. в помещении столовой не очищены от горючих отходов (не реже 1 раза в год. с составлением соответствующего акта) | Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п.50 | 01.05.2019 | |
| 8 | Не проведена проверка и очистка системы вентиляции. | Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п. 50. | 01.05.2019 | |
| 9 | Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с <u>пункт 7</u> , <u>и 8</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (складские помещения, электрощитовые, сушильная и т.п.) | Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п. 20. | 01.05.2019 | |
| 10. | Территория объекта защиты и прилегающей к нему территории, не убрана от горючих материалов (остатки угля, доски). | Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п. 70. | 01.05.2019 | |
| 11 | По направлению движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, отсутствуют указатели. | Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п. 55. | 01.05.2019 | |
| 12 | На конструкциях наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле нарушено защитное покрытие от коррозии. (Протокол испытаний от 27 октября 2013 г.) | Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима» п. 24 Основание: 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о | 01.05.2019 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п.4.8 НПБ 245-2001 | | |
|--|--|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

начальник ОНДиПР Бокситогорского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ленинградской области

Кочерова О.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«30» июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Стафеева И.А. – директор
ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«30» июля 2018 г.

Генеральный директор ООО «Специализированная строительная организация»
г. Санкт-Петербург, ул. Заводская, д. 19
Тел: 8 (812) 96 347 40, 439 04
e-mail: b.kodirov@spso.ru

Предписание № 44/17
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2012 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2012 № 1547-ПП «Об утверждении требований к противопожарным инженерно-техническим устройствам в зданиях, объектах и на территории, подлежащих обязательному пожарному надзору»

в ходе проверки, проведенной 21 июля 2018 года, выявлены нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Заводская, д. 19, принадлежащем на праве собственности ООО «Специализированная строительная организация».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2012 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2012 № 1547-ПП «Об утверждении требований к противопожарным инженерно-техническим устройствам в зданиях, объектах и на территории, подлежащих обязательному пожарному надзору»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2012 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2012 № 1547-ПП «Об утверждении требований к противопожарным инженерно-техническим устройствам в зданиях, объектах и на территории, подлежащих обязательному пожарному надзору»

| Предмет проверки (наименование объекта, адрес) | Пункт (абзац, пункт) и содержание нормативного документа на пожарную безопасность, требования которого (ее) нарушены | Степень нарушения | Отметка (наименование документа, подпись) |
|--|--|-------------------|---|
| Руководитель организации | 1.1.1. Требования к организации противопожарной защиты | не выявлено | - |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Абакумова Ольга Геннадьевна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022