



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: пл. Свободы, д. 8, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187555 телефон/факс: (813-67) 58-756
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: tihvin@szap.gosnadzor.ru

пгт. Ефимовский
(место составления)

« 31 » августа 2018 г.
(дата составления)

16:00
(время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 31-4779-2764/ПР

Предписание выдано: Тихвинским отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 31-4779/Рк от 24.07.2018.

Лица, проводившие проверку:

Мельников Александр Станиславович, государственный инспектор Тихвинского ОЭНН Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Наименование организации: «Государственного казенного образовательного учреждения Ленинградской области «Ефимовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (сокращенное наименование ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат для детей-сирот»).

При проведении проверки присутствовали:

Стафеева Ирина Анатольевна, директор ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат для детей-сирот»; Дормидонтов Александр Сергеевич, заместитель директора по АХЧ ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат для детей-сирот».

Дата, время, место проведения проверки: 13.08.2018 с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 31.08.2018 по адресу: 187620, Ленинградская обл., Бокситогорский район, пос. Ефимовский, ул. Школьная, д. 7.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 31.08.2018 № 31-4779-3552/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу - ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат для де-

тей-сирот» предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1.	Не соблюдаются сроки планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок, установленные в соответствии с требованиями заводов-изготовителей или разработанных проектной организацией.	ст. 20 ст. 20 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее № 190-ФЗ); п. 2.7.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.2003, рег. № 4358 (далее ПТЭТЭ); п. 9 Проверочного листа (далее ПЛ)	15.11.2018
2.	Отсутствуют планы (графики) ремонтов тепловых энергоустановок утвержденных руководителем организации.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 2.7.3 ПТЭТЭ; п. 10 ПЛ	15.11.2018
3.	Отсутствуют схемы, вывешенные на видном месте, на рабочем месте персонала, обслуживающего тепловую сеть.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 2.8.3 ПТЭТЭ; п. 17 ПЛ	15.11.2018
4.	Не осуществляется ведение паспортов на контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок	Пункт 2.9.11 ПТЭТЭ; п. 19 ПЛ	15.11.2018
5.	Отсутствует аварийный запас расходных материалов и запасных частей на складах, участках, кладовых и т.д.	ст. 20 № 190-ФЗ п. 6.2.66 ПТЭТЭ; п. 24 ПЛ	15.11.2018
6.	Не проводятся обязательные осмотры здания и тепловой энергоустановки 2 раза в год (весной и осенью) смотровой комиссией.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 3.3.4 ПТЭТЭ п. 48 ПЛ	15.11.2018
7.	Отсутствуют графики планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений котельной	ст. 20 № 190-ФЗ; Пункт 3.3.29 ПТЭТЭ п. 50 ПЛ	15.11.2018
8.	Не проводится инструментальная проверка сопротивления контура молниезащиты дымовой трубы.	ст. 20 № 190-ФЗ; п.3.3.10 ПТЭТЭ	15.11.2018
9.	Не проводится измерение температуры уходящих газов в дымовой трубе.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 3.3.10 ПТЭТЭ	15.11.2018
10.	Не проводятся в соответствии с графиком (но не реже одного раза в 2 дня) обходы трасс газопровода, находящегося на территории ко-	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 4.2.50 ПТЭТЭ п. 70 ПЛ	15.11.2018

	тельной.		
11.	Не проводятся осмотры всех газопроводов котельной один раз в смену.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 4.2.54 ПТЭТЭ п. 72 ПЛ	15.11.2018
12.	Не проводятся один раз в сутки проверки плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем, по внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии.	ст. 20 № 190-ФЗ; Пункт 4.2.54 ПТЭТЭ; п. 73 ПЛ	15.11.2018
13.	Не проводится не реже одного раза в смену опробование резервных питательных насосов.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.1.21 ПТЭТЭ; п. 98 ПЛ	15.11.2018
14.	Не соблюдаются критерии надежности теплоснабжения, установленные техническими регламентами – в процессе эксплуатации тепловые сети не подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов после окончания отопительного сезона и перед началом отопительного сезона с занесением их результатов в паспорт трубопроводов.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.2.5 ПТЭТЭ; п. 102 ПЛ	15.11.2018
15.	Отсутствует наличие на арматуре указателей направления вращения штурвалов; надписи, определяющие ее назначение; нумерация по технологической схеме трубопроводов.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.2.9 ПТЭТЭ; п. 104 ПЛ	15.11.2018
16.	Отсутствует наличие съемной тепловой изоляции на: фланцевых соединениях; арматуре; участках трубопроводов, подвергающихся периодическому контролю.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.2.13 ПТЭТЭ; п. 107 ПЛ	15.11.2018
17.	Отсутствуют указания ответственного лица: о растопке котла по утвержденной программе, составленной в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с соответствующей записью об этом в оперативном журнале; об остановке котла по утвержденной программе, составленной в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с соответствующей записью об этом в оперативном журнале.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.3.8 ПТЭТЭ; п. 115 ПЛ	15.11.2018
18.	Отсутствует наличие на предохранительных клапанах котлов табличек с указанием: давления срабатывания клапана; срока проведения испытания; срока следующего проведения испытания.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.3.25 ПТЭТЭ; п. 126 ПЛ	15.11.2018
19.	Не проводится настройка предохранительных клапанов на котлах.	ст. 20 № 190-ФЗ; 5.3.26 ПТЭТЭ 5.1, 6.1 РД 153-34.1- 39.502-98; п. 126,2 ПЛ	15.11.2018
20.	Не проводятся проверки исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным «подрывом».	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.3.66 ПТЭТЭ; п. 126,1 ПЛ	15.11.2018
21.	Схема котельной не утверждена техническим руководителем и не пересмотрена.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 2.8.9 ПТЭТЭ; п. 196 ПЛ	15.11.2018

22.	Не осуществляется круглосуточное дежурство на оперативно-диспетчерском пульте при работе котлов с камерным сжиганием топлива без постоянного надзора персонала	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.3.31 ПТЭТЭ; п. 128 ПЛ	15.11.2018
23.	Не предусмотрен контроль и ведение режима работы с удаленного диспетчерского пульта управления.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.3.31 ПТЭТЭ; п. 129.1 ПЛ	15.11.2018
24.	Не предусмотрена с удаленного диспетчерского пульта управления одновременная сигнализация на останова котла при нарушениях режима, способного вызвать повреждение котла.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.3.31 ПТЭТЭ; п. 129.2 ПЛ	15.11.2018
25.	Не выполняется требование, в котельной, работающей без постоянного обслуживающего персонала, по передаче на диспетчерский пункт сигналов о: неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова; срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной; загазованности помещений более 10% от нижнего предела воспламеняемости применяемого газообразного топлива или СО; пожаре; несанкционированном проникновении в котельную.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.3.32 ПТЭТЭ; п. 130 ПЛ	15.11.2018
26.	Отсутствует инструкция по консервации, утвержденная техническим руководителем организации, выбранной специализированной наладочной организацией.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.3.37 ПТЭТЭ п. 134 ПЛ	15.11.2018
27.	Отсутствуют надписи, указывающие их назначение, с обеих сторон на панелях защит на установленной на них аппаратуре.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.3.53 ПТЭТЭ; п. 145 ПЛ	15.11.2018
28.	Не обеспечено наличие на шкалах приборов отметки о срабатывании уставок защит и устройств автоматического включения резерва технологического оборудования	ст. 20 № 190-ФЗ; п.5.3.56 ПТЭТЭ; п. 147 ПЛ	15.11.2018
29.	Отсутствует запись в журнале ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок о вводе в эксплуатацию технологических защит.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 5.3.61 ПТЭТЭ; п. 150 ПЛ	15.11.2018
30.	Отсутствует в котельной суточная ведомость (или журнал режимов работы оборудования)	ст. 20 № 190-ФЗ; п 5.3.64 ПТЭТЭ; п. 153 ПЛ	15.11.2018
31.	Не обеспечена проверка неразрушающими методами контроля сварных соединений трубопроводов с фиксацией результатов освидетельствования в паспортах.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 6.1.11 ПТЭТЭ; п. 165 ПЛ	15.11.2018
32.	Отсутствует: план тепловой сети (масштабный); оперативная схема; эксплуатационная (расчетная) схема; профилей теплотрасс по каждой магистрали с нанесением линии ста-	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 6.2.5 ПТЭТЭ; п. 180 ПЛ	15.11.2018

	тического давления.		
33.	Отсутствует акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 6.2.17 ПТЭТЭ; п. 193 ПЛ	15.11.2018
34.	Отсутствует график обхода трубопроводов тепловой сети для контроля состояния оборудования тепловой сети и тепловой изоляции, режимов их работы.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 6.2.26 ПТЭТЭ; п. 194 ПЛ	15.11.2018
35.	Отсутствует журнал дефектов тепловых сетей с занесенными в него: результатами обходов и отчетами о выполнении работ по устранению дефектов, выявленных при обходах.	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 6.2.26 ПТЭТЭ; п. 185,2 ПЛ	15.11.2018
36.	Отсутствует ежегодный план, утвержденный ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) тепловых сетей (техническим руководителем) организации, проведения шурфовок на тепловых сетях	ст. 20 № 190-ФЗ; п. 6.2.34 ПТЭТЭ; п. 200 ПЛ	15.11.2018
37.	Отсутствует подготовленный теплоэнергетический персонал по эксплуатации газовой котельной и тепловых сетей, договор на обслуживание энергоустановок со специализированной организацией заключен.	ст. 20 № 190-ФЗ; п.2.7.4 ПТЭТЭ;	15.11.2018
38.	Отсутствует заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	ст. 20 № 190-ФЗ; п 2.3.20 ПТЭТЭ	15.11.2018

Перечень применяемых сокращений:

№ 190-ФЗ - Федеральный закон от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
ПТЭТЭ - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и зарегистрированы Минюстом России 02.04.2003, рег. № 4358);


Представить в письменном виде в Тихвинский ОЭНН Северо-Западное управление Ростехнадзора в сроки до 18.11.2018 информацию об исполнении пунктов настоящего Предписания (при необходимости – с приложением документов, фото-видеоматериалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Предписание получил:

директор ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат для детей-сирот» Стафеева Ирина Анатольевна 

«31» 08 2018г

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

Государственный инспектор
Тихвинского ОЭнН


А.С. Мельников

(подпись проверяющего)

Директор ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат для детей-сирот»


И.А. Стафеева

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Тихвинского ОЭнН


А.С. Мельников

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Абакумова Ольга Геннадьевна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022